



Bericht für den Gast und für den Betrieb



KIEZ Ferienpark Feuerkuppe

KIEZ Ferienpark Feuerkuppe

Anschrift

Zur Feuerkuppe 2
99706 Sonderhausen OT Straußberg

Kontaktdaten

Tel.: 036334 / 53261
E-Mail: ferienpark-feuerkuppe@t-online.de
Web: www.ferienpark-feuerkuppe.de

Prüfergebnis

Der **KIEZ Ferienpark Feuerkuppe** wurde am 06.06.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2017 bis November 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind 2 nicht ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang 50 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Zugang zur Rezeption erfolgt über eine 15 m lange Rampe mit 6 % Steigung und 123 cm maximaler Laufbreite. Ein Handlauf ist nicht vorhanden. Alternativ gibt es 4 Stufen ohne Handlauf.
- Die Rezeption ist 73 cm bis 108 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder über Rampen erreichbar.
- Die Wege im Außengelände sind von der Oberflächenbeschaffenheit meist leicht begeh- und befahrbar.
- Der ebenerdige Zugang zum Speiseraum erfolgt auf der Rückseite des Gebäudes. Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.



Zimmer im Haus 220 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)

- Der Zugang zum Haus / Zimmer 220 erfolgt ebenerdig.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 250 cm x 250 cm, links neben dem Bett 100 cm x 206 cm, rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum (Breite x Tiefe) betragen:
 - vor / hinter der Tür 120 cm x 250 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 75 cm x 70 cm, rechts 120 cm x 70 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 120 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer im Bungalow 203 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Der Zugang zum Bungalow erfolgt ebenerdig.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 150 cm x 130 cm, links neben dem Bett 94 cm x 200 cm, rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum (Breite x Tiefe) betragen:
 - vor / hinter der Tür 150 cm x 120 cm,
 - vor dem WC 150 cm x 150 cm
 - vor dem Waschbecken 150 cm x 100 cm,
 - links neben dem WC 100 cm x 50 cm, rechts 20 cm x 50 cm.
- Es sind am WC beidseitig Haltegriffe vorhanden, der linke Griff ist hochklappbar.
- Die ebenerdige Duschfläche ist mindestens 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Zimmer 148 im Gästehaus mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Der Zugang zum Gästehaus erfolgt über eine 200 cm lange mobile Rampe mit 11 % Steigung und einer maximalen Laufbreite von 100 cm. Ein Handlauf ist vorhanden. Alternativ gibt es 2 Stufen.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen sowie links und rechts neben dem Bett 200 cm x 200 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Der Sanitärraum gehört zu Zimmer 148 und 149.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum (Breite x Tiefe) betragen:
 - vor / hinter der Tür sowie vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 20 cm x 50 cm, rechts 100 cm x 50 cm.
- Es sind am WC beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte Griff ist hochklappbar.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen nicht einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Mehrzweckhalle

- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links vom WC 120 cm x 72 cm, rechts 50 cm x 72 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Kletterhalle

- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür 90 cm x 150 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm,
 - links vom WC 77 cm x 70 cm, rechts 20 cm x 70 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.



- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen Alarm im Gebäude.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Es gibt im Speiseraum Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt stören. Helle und blendfreie Tische oder Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden. Es ist keine Speisekarte in Groß- oder Brailleschrift vorhanden.
- In den erhobenen Zimmern gibt es mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.
- Es ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden (Ausnahme im Zimmer im Haus 220).
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden (Ausnahme: Speisesaal).



- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Am Eingang zur Rezeption, am Gästehaus und am Speisesaal sind kontrastarme Treppen ohne Handlauf vorhanden (Ausnahme: Speisesaal mit Handlauf).
- Beschilderungen sind in gut lesbarer Schrift gestaltet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Im Außenbereich sind Gehwegbegrenzungen meist kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar. Bodenindikatoren sind nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden. Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Informationen sind nicht als Piktogramme oder Bilder dargestellt. Es gibt keine Informationen in leichter Sprache und kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Die Ziele der Wege sind teilweise in Sichtweite. Ein Wegeleitsystem ist nicht vorhanden.